

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку Товара

1. Заказчик – ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», Производственно-технический отдел.
2. Адрес доставки – Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь, ул.Узловая/пер.Пищевой, 5/5.
3. Сроки исполнения: Октябрь - ноябрь 2016 г. Поставка продукции в течении 10 рабочих дней с момента подписания договора.
4. Цель и назначение: Во исполнение предписания Инспекции по жилищному надзору Республики Крым № 45/4 от 09.08.2016 г. необходимо приобрести теплообменник горячего водоснабжения.
5. Основные характеристики товара:

№ п/п	Наименование	Описание и технические характеристики			Кол-во	Ед. измер.
1	Разборной пластинчатый теплообменник	Максимальное давление 10 кгс/см ² , максимальная температура 150 °С, материал корпуса – сталь, присоединение фланцевое – фланцы Ру16 (ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12815-80), материал пластин – AISI316, материал прокладок - EPDM.			1	шт.
		Параметр	Греющий контур	Нагреваемый контур		
		Среда	вода	вода		
		Расход, т/ч	51,43	32,70		
		Тепловая производительность, Гкал/ч	1,80			
		Температура на входе, °С	70	10		
		Температура на выходе, °С	35	65		
		Допустимые потери давления не более, м вод. ст.	4,0	2,0		
		Рабочее давление кгс/см ²	8,0	6,0		

6. Особые условия:

Для выполнения анализа на соответствие предлагаемого теплообменника требованиям технического задания, Поставщик обязан предоставить технический расчет.

Продукция должна изготавливаться в заводских условиях, соответствовать указанным техническим характеристикам, должна сопровождаться документацией, подтверждающей качество (паспорт, сертификат) и руководством по эксплуатации. Продукция должна быть не бывшей в употреблении (эксплуатации), не восстановленной, не являться выставочным экземпляром. Гарантийный срок на Продукцию не менее 18 месяцев с момента поставки.

7. Способ поставки – Поставка продукции на склад «Покупателя» транспортом за счет «Поставщика».

8. Условия финансирования – Собственные средства.

9. Условия оплаты – Безналичный расчет в течении 30 (тридцати) банковских дней после получения партии продукции на склад «Покупателя».

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

Рочев С.В.

Инициатор:

Начальник ПТО

Кравчук Р.Л.